号外 厨房ご使用時にはご注意ください！

みんなで安全に厨房を使いましょう！

厨房を守るポイントはこちら

For foreign staff, please watch this video





外さないでください！

当社から貸与している業務用換気警報器が設置されているお客さまは、警報器を取り外さないようお願いいたします。万が一のときに、正常な機能を果たさなくなります。

ガス機器の誤った使用による事故が発生しています。




CO（一酸化炭素）中毒事故が発生！

換気設備の故障により、COが厨房内に充満。店員2名がCO中毒で病院に搬送された！



引火負傷事故発生！

清掃を怠った業務用オーブンで何度も点火を試み、オーブン内に充満したガスに着火。店員1名が火傷を負う！



ガス漏えいによるガスホース焼損！

ガスホースを日常的に踏みつけることで穴があき、ついにはガスが漏れ、引火！

⚠ ガス臭い・ガス漏れの通報【24時間365日】

●広島ガス保安指令センター

広島・東広島・可部地区……(082)251-3219
呉・熊野地区……(0823)22-3219
尾道・三原地区……(0848)22-3219

⚠ ガス料金などその他のご用件は

●広島ガスお客さまセンター

ナビダイヤル 0570-002-888

受付時間　平日(月～金)……8:50～19:00
土・日・祝日、年末年始(12/31～1/4)、5/1……8:50～17:30

※ナビダイヤルをご利用になれない場合(一部のIP電話・海外からのご利用など)は、082-251-2176へおかけください。

今一度、安全の確認を！ 厨房での事故事例と対策

事例❶　CO（一酸化炭素）中毒事故

【原因】換気設備の故障

換気設備が故障により作動していない状態でガス機器を使用したため、COが発生し、厨房内に充満してしまいました。店員2名がCO中毒で気分が悪くなり、病院に搬送されました。



こんなことありませんか？




COは、ガス機器の経年劣化やお手入れ不足、換気設備の故障や換気不足などで発生します。CO中毒は初めに頭痛・吐き気・めまいなどが起こり、重症の場合は数分で死にいたることもあります。

COが発生する原因！



事故を防ぐために





☑ 厨房内の換気設備を必ず作動させてください。



☑ ガス機器・換気設備の定期的な清掃やメンテナンスを行ってください。



☑ COが発生すると鳴動する業務用換気警報器を設置してください。当社では一定の条件を満たしたお客さまに業務用換気警報器を貸与しています。

事例❷　引火負傷事故

【原因】劣化した業務用オーブンの異常燃焼

着火した後オーブンの扉を閉めると、バーナーの炎が小さいため、途中失火を何度も繰り返しました。その結果、バーナーから漏えいした未燃ガスがオーブン庫内に滞留し、最後に着火した際に異常燃焼しました。店員1名が軽い火傷を負いました。



こんなことありませんか？



バーナーが消えやすいなどの不調はありませんか？
1日の始まりには、バーナーの燃焼状態を確認しましょう。また、お手入れも大切です。汚れていると、バーナーが目詰まりを起こし、今回のような異常燃焼につながることがあります。

燃焼状態をチェックする！





事故を防ぐために





☑ 厨房内の換気設備を必ず作動させてください。



☑ 機器の点検・清掃を定期的に行ってください。



☑ 何回着火しても失火する場合には、未燃ガスが機器内に滞留している可能性があるので、しばらく経ってから点火を行ってください。

事例❸　ガス漏えい着火物損事故

【原因】劣化したガスホースから漏えいしたガスに引火

コンロに接続しているガスホースを日常的に踏みつけていたため、劣化して穴が開いていました。その穴から漏えいしたガスに引火して、ガスホースが焼損しました。



こんなことありませんか？



バーナーやガス栓だけでなく、ガスホースも定期的に確認しましょう。ガスホースが損傷し、ガスが漏えいすると、引火爆発につながります。人身被害をはじめ、建物が破損する場合があります。

ガスホースをチェックする！



事故を防ぐために





☑ ガスホースの劣化状況を定期的に確認してください。



☑ ガス臭い場合は窓や戸を大きく開け、ガス栓やメーターガス栓を閉めて、至急当社に連絡してください。



☑ 閉店時にはすべてのガス栓を閉止してください。